



	Afspærringsventil
	Trykdifferensregulator
	Kontraventil
	Motorreguleringsventil
	Selvirkende reguleringsventil
	Returbegrænserventil / funktionen kan også være i automatiken
	Cirkulationspumpe
	Filter
	Termometer
	Temperaturføler
	Manometer med hane
	Mængdemåler og regneenhed
	Mængdemåler
	Fremløbsledning
	Returløbsledning
	Impulsledning
	EI-forbindelse

NOTE:

Projekt for tilslutningsanlæg samt el-tilslutning fremsendes til Vestforbrænding for godkendelse.
Anlæg projekteres og udføres iht. leveringsbestemmelserne afsnit 5.

Ledninger på primærside skal kunne udluftes og aftappes.

Trykprøvning, syn og idriftsættelse af anlæg iht. leveringsbestemmelserne afsnit 10.

A: Hovedafspærringsventiler, leveres og monteres af Vestforbrænding.

B: Ekstra hovedhaner, leveres og monteres af Kunden såfremt viste anlæg ikke placeres i samme rum som A.

C: Trykdifferensregulator, kan udelades såfremt reguleringsventiler kan arbejde under trykforhold i hhv. Zone 1A og 1B. Kan monteres i frem eller retur.

Reguleringsventil kan være motorventil med vejrkompeniseringsautomatik eller ved små anlæg som hydraulisk selvirkende.

M: Aftageren indbygger passtykke for måler og studse for følere. Afregningsmåler samt følere ejes og leveres af Vestforbrænding, monteres af Kunden.

N: Nøglebox til udvendig montage leveres og monteres af Vestforbrænding. Nøgle til vekslerum udleveres af Kunde.

For småkunder placeres ventil A og afregningsmåler udvendigt i skab. Vestforbrænding leverer skab.

L: Lækageovervågning. Såfremt Kunden ønsker at etablere lækageovervågning, kan afregningsmåleren benyttes som den ene mængdemåler efter nærmere aftale med Vestforbrænding. Lækageovervågning leveres og monteres af Kunden.

V: Varmtvandsproduktion se separat tegning herfor bilag 4 til 8. Udføres efter aftale Vestforbrænding.

S: Sikkerhedsstråle Kamstrup type 66-99-403 i Kundens tavle. Leveres af Vestforbrænding, monteres af Kunden.

VESTFORBRÆNDING EJBY MOSEVEJ 219 2600 GLOSTRUP	TLF. + 45 44 85 70 00 VESTFOR@VESTFOR.DK			
	Oprettet dato: 11-09-2020 Konst/Tegn HPM			
Bilag 1 Fjernvarmetilslutningsdiagram Direkte Zone 1A og 1B	Kontrol: HST Godkend: GAC			
	Filnavn: 13-N00_L-010.dwg Mål.:			
	Tegn. nr.: 13-N00_L-010 Rev.: A			
Leverandør:	Leverandør tegn. nr.:	Projekt id.:	Format:	Side: